

UBND HUYỆN NGỌC HỒI
VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Số: 90 /VP-TH

V/v chuyển nội dung kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngọc Hồi, ngày 30 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: UBND xã Bờ Y.

Thực hiện Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển nội dung kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri đến địa phương để tổ chức thực hiện và thông báo đến cử tri về nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến địa phương (có nội dung trích kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri kèm theo).

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

№i nhn:

- Như trên (t/h);
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTT UBMT huyện;
- CVP, các PVP;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Lưu: VT, TH.



Nguyễn Tài Thu

**TRÍCH MỘT SỐ NỘI DUNG KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN
NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI BÁO CÁO SỐ 101/BC-UBND NGÀY 14/5/2018**
CỦA UBND TỈNH KON TUM

(Kèm theo Công văn số: 90/CV-VP ngày 5 tháng 5 năm 2018
của Văn phòng HĐND và UBND huyện)

1. Cử tri xã Bờ Y kiến nghị: Nước sinh hoạt của nhà máy nước do Công ty Hạ tầng đô thị - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cung cấp có lúc rất đục, không sử dụng được, nhân dân có hỏi nhân viên công ty, nhân viên cho biết là nhà máy xả bồn chứa nước, không xả ra ngoài được vì không có ống dẫn nước thoát ra ngoài để xả bồn nên phải xả qua đường dẫn nước tới hộ dân sử dụng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh xem xét, giải quyết để các hộ dân có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Đồng thời, có giải pháp để khi xả rửa hệ thống cung cấp nước, không phải xả qua hệ thống đồng hồ đo nước của các hộ dân; các hộ dân không phải trả tiền cho việc xả nước bẩn vô lý này.

Trả lời:

- Hiện tượng nước đục chỉ xảy ra sau những ngày cúp điện không sản xuất nước được hoặc hư hỏng đường ống truyền tải phải ngưng cung cấp để sửa chữa. Khi cấp nước trở lại, một số cặn nhỏ lắng ở những vị trí thấp, bám dính trong đường ống bị vận tốc lớn của dòng nước cuốn theo gây đục nước. Tuy nhiên, hiện tượng này là không xử lý triệt để được.

- Trong quá trình sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng của tỉnh, của huyện Ngọc Hồi giám sát, kiểm định chất lượng nước cấp định kỳ theo quy định. Kết quả chất lượng nước sinh hoạt do nhà máy sản xuất đảm bảo theo đúng quy định chuẩn của Bộ Y tế. Việc xả bồn chứa ra ngoài theo hệ thống van xả đáy của bể chứa, không có trường hợp xả theo đường ống dẫn nước như ý kiến phản ánh trên.

2. Cử tri Nguyễn Hồng Khánh ở thôn Iệc, xã Bờ Y kiến nghị: Dự án đầu tư của Công ty cổ phần Dương Minh Châu được tỉnh cấp phép đầu tư đã lâu (*từ năm 2012, hồ sơ bồi thường đã lập*), nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong công tác bồi thường cho các hộ dân, nên Nhân dân không thể ổn định đời sống. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm, đồng thời cho cử tri biết dự án này có triển khai nữa hay không? Nếu có thì khi nào giải quyết dứt điểm cho các hộ dân để họ an tâm ổn định đời sống.

Trả lời:

Dự án đầu tư của công ty cổ phần Dương Minh Châu đã lập hồ sơ bồi thường nhưng đến nay một số hạng mục chưa thống nhất thỏa thuận được, do vậy dự án của công ty sẽ được thực hiện như sau:

- Không thực hiện công tác bồi thường, GPMB và dừng triển khai dự án đầu tư tại lô DN14.

- Đối với 02 lô TM5 và lô TM6, Công ty vẫn chủ động và sẵn sàng chi trả theo phương án đèn bù đã được Hội đồng bồi thường của huyện Ngọc Hồi lập trước đây theo đơn giá tại thời điểm chi trả (*nếu có chênh lệch tăng theo quy định của nhà nước*), thời gian Công ty tiếp tục thỏa thuận đèn bù tại 02 lô TM5 và TM6 kể từ tháng 3/2018 chậm nhất đến ngày 30/4/2018. Quá thời hạn trên Công ty không thỏa thuận được với các hộ dân thì sẽ dừng thực hiện dự án tại lô TM5 và TM 6./.